

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann..., Sonst...)	Aktion
Fenster geschlossen	Fenster geschlossen sofort weitergeben	Kanalzustand: Fensterkontakt Bad-OG:1 bei geschlossen bei Änderung auslösen	Kanalauswahl: Heizkörperthermostat Bad-OG:1 sofort	<input checked="" type="checkbox"/> systemintern
Bedingung: Wenn...				
<u>Geräteauswahl Fensterkontakt Bad-OG:1</u> <i>bei geschlossen bei Änderung auslösen</i>				
UND				
<u>Systemzustand CCU2_Status</u> <i>bei Normal nur prüfen</i>				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Bad-OG:1</u> <i>sofort Fenster geschlossen</i> <u>Geräteauswahl Wandthermostat Bad-OG:1</u> <i>sofort Fenster geschlossen</i> <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Bad-OG:1</u> <i>sofort Modus Auto/Manu/Urlaub auf 0</i> <u>Geräteauswahl Wandthermostat Bad-OG:1</u> <i>sofort Modus Auto/Manu/Urlaub auf 0</i>				
Bedingung: Sonst, wenn...				
<u>Geräteauswahl Fensterkontakt Büro groß:1</u> <i>bei geschlossen bei Änderung auslösen</i> ODER <u>Geräteauswahl Fensterkontakt Büro klein:1</u> <i>bei geschlossen bei Änderung auslösen</i> ODER <u>Geräteauswahl Fensterkontakt Wohnzimmer groß:1</u> <i>bei geschlossen bei Änderung auslösen</i> ODER <u>Geräteauswahl Fensterkontakt Wohnzimmer klein:1</u> <i>bei geschlossen bei Änderung auslösen</i>				
UND				
<u>Systemzustand CCU2_Status</u> <i>bei Normal nur prüfen</i>				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Büro:1</u> <i>sofort Fenster geschlossen</i> <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1</u> <i>sofort Fenster geschlossen</i> <u>Geräteauswahl Wandthermostat Büro-Wohnzimmer:1</u> <i>sofort Fenster geschlossen</i> <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Büro:1</u> <i>sofort Modus Auto/Manu/Urlaub auf 0</i> <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1</u> <i>sofort Modus Auto/Manu/Urlaub auf 0</i> <u>Geräteauswahl Wandthermostat Büro-Wohnzimmer:1</u> <i>sofort Modus Auto/Manu/Urlaub auf 0</i>				
Bedingung: Sonst, wenn...				
<u>Geräteauswahl Fensterkontakt Esszimmer:1</u> <i>bei geschlossen bei Änderung auslösen</i> ODER <u>Geräteauswahl Fensterkontakt Küche:1</u> <i>bei geschlossen bei Änderung auslösen</i>				
UND				
<u>Systemzustand CCU2_Status</u> <i>bei Normal nur prüfen</i>				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Esszimmer:1</u> <i>sofort Fenster geschlossen</i> <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Küche:1</u> <i>sofort Fenster geschlossen</i> <u>Geräteauswahl Wandthermostat Esszimmer-Küche:1</u> <i>sofort Fenster geschlossen</i> <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Esszimmer:1</u> <i>sofort Modus Auto/Manu/Urlaub auf 0</i> <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Küche:1</u> <i>sofort Modus Auto/Manu/Urlaub auf 0</i> <u>Geräteauswahl Wandthermostat Esszimmer-Küche:1</u> <i>sofort Modus Auto/Manu/Urlaub auf 0</i>				
Bedingung: Sonst, wenn...				
<u>Geräteauswahl Fensterkontakt Flur-OG oben:1</u> <i>bei geschlossen bei Änderung auslösen</i> ODER <u>Geräteauswahl Fensterkontakt Flur-OG unten:1</u> <i>bei geschlossen bei Änderung auslösen</i>				
UND				
<u>Systemzustand CCU2_Status</u> <i>bei Normal nur prüfen</i>				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Flur-OG:1</u> <i>sofort Fenster geschlossen</i> <u>Geräteauswahl Wandthermostat Flur-OG:1</u> <i>sofort Fenster geschlossen</i> <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Flur-OG:1</u> <i>sofort Modus Auto/Manu/Urlaub auf 0</i> <u>Geräteauswahl Wandthermostat Flur-OG:1</u> <i>sofort Modus Auto/Manu/Urlaub auf 0</i>				
Bedingung: Sonst, wenn...				
<u>Geräteauswahl Fensterkontakt Schlafzimmer groß:1</u> <i>bei geschlossen bei Änderung auslösen</i> ODER <u>Geräteauswahl Fensterkontakt Schlafzimmer klein:1</u> <i>bei geschlossen bei Änderung auslösen</i>				
UND				
<u>Systemzustand CCU2_Status</u> <i>bei Normal nur prüfen</i>				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Schlafzimmer:1</u> <i>sofort Fenster geschlossen</i> <u>Geräteauswahl Wandthermostat Schlafzimmer:1</u> <i>sofort Fenster geschlossen</i> <u>Geräteauswahl Heizkörperthermostat Schlafzimmer:1</u> <i>sofort Modus Auto/Manu/Urlaub auf 0</i> <u>Geräteauswahl Wandthermostat Schlafzimmer:1</u> <i>sofort Modus Auto/Manu/Urlaub auf 0</i>				
Aktivität: Sonst... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				