

HM-Dis-EP-WM55 RM reagiert nicht auf Tastendruck

Hallo Leute ich habe folgendes Problem,
ich wollte mit dem HM-Dis-EP-WM55 die Automatik ein/aus-schalten mit Taster OBEN und mit dem Taster UNTEN den Alarm scharf/unscharf schalten. Leider wird der Tastendruck vom RM nicht registriert.

RM aktuelle Firmwareversion: 3.47.10.20190713

HM-Dis-EP-WM55 aktuelle Firmwareversion: 1.2

Gerät ordnungsgemäß angelernt:

EG_FLUR_DISP_nA		HM-Dis-EP-WM55
Geräteparameter		
<div>Reset per Gerätetaste sperren <input type="checkbox"/></div> <div>Spannungsversorgung <div>Batteriebetrieb ▾</div></div> <div>Tastendruckauswertung Signalisierung <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Tastendruckauswertung Statusmeldung <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Statusmeldung nur per CCU löschar <input type="checkbox"/></div> <div>Displayinvertierung <input type="checkbox"/></div> <div>Statusmeldung linksbündig darstellen <input type="checkbox"/></div>		
Kanalparameter <div>Parameterliste schließen</div>		
Name	Kanal	
EG_FLUR_DISP_nA:1 Tasterkanal	Ch.: 1	Text Zeile 1 <input type="text"/> Text Zeile 2 Alarm <input type="text"/> ?
EG_FLUR_DISP_nA:2 Tasterkanal	Ch.: 2	Text Zeile 3 Steuerung <input type="text"/> Text Zeile 4 <input type="text"/> ?
EG_FLUR_DISP_nA:3		

Hier das Programm, welches die Tasterbetätigung in die SysVar schreibt:

Get_BUTTON_DISP-OBEN	DisplayTaster oben
Bedingung: Wenn...	
Geräteauswahl EG FLUR DISP nA:2 bei Tastendruck kurz	
UND	
Systemzustand CCU-Status bei WORKING nur prüfen	
ODER	
Aktivität: Dann... Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.	
Systemzustand BUTTON_DISP_OBEN sofort AUTOMATISCH	
Bedingung: Sonst, wenn...	
Geräteauswahl EG FLUR DISP nA:2 bei Tastendruck lang	
UND	
Systemzustand CCU-Status bei WORKING nur prüfen	
ODER	
Aktivität: Dann... Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.	
Systemzustand BUTTON_DISP_OBEN sofort MANUEL	
Aktivität: Sonst... Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten be	

leider immer mit diesem Ergebnis: keine letzte Änderung

Bild	Kanal	Raum	Gewerk	Letzte Änderung		
	Filter	Filter	Filter			
	EG_FLUR_DISP_nA:1 Tasterkanal	EG-Flur	Batteriebetrieb Information Rollläden Sicherheit		 Kurzer Tastendruck	 Langer Tastendruck
	EG_FLUR_DISP_nA:2 Tasterkanal	EG-Flur	Batteriebetrieb Information Rollläden Sicherheit		 Kurzer Tastendruck	 Langer Tastendruck

Die Tasterbetätigung wird am HM-Dis-EP-WM55 durch die LED-grün bestätigt aber das Programm wird nicht ausgeführt.

Hat einer eine Idee was ich falsch mache ?